

## MAALÄMPÖTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

Rakennuspaikka	Kiinteistötunnus	Lupa nro	
	Tontin ja rakennuspaikan osoite		
Rakennuspaikan haltija	Nimi	Puhelin	
IV-työnjohtaja	Nimi	Puhelin	
Suoritettu tehtävä	Pvm	Allekirjoitus	Huomautukset
Rakennuslupa ja sen ehtoihin on tutustuttu			
Porauksen lietesäiliöt ovat työmaalla			
Vesijohdot tarkastettu ja huuhdeltu Painekeopöytäkirja laadittu			
Porausraportti on tarkastettu ja sijainti merkitty			
Sijaintikatselmus pidetty ja hyväksytty			
Lämmin käyttövesi asetettu 55 °C			
Varoventtilien avautumispaineet on tarkastettu ja ulospuhallusputket on viety latiakaivolle			
Lämpöeristykset tehty ja tarkastettu			
Toimintakokeet on hyväksytysti suoritettu ja laitteisto käyttöön otettavissa			
Sähkö tarkastus on pidetty ja kirjattu			
Maanalaiset öljysäiliöt on puhdistettu ja poistettu sekä ilmoitettu ympäristönsuojelutoimistoon			
Käyttö- ja huolto-ohje on valmis ja käytönopastus on tehty.			
Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu suunnitelmiin			