



27.05.2016

TUR.152123
641/3230/2016

Paraisten kaupunki
Ympäristösuojelutoimisto
Rantatie 28
21600 Parainen
ymparistolautakunta@parainen.fi
petri.huovila@parainen.fi

GYLTÖN JÄTEVEDEN PUHDISTAMON SELVITYS

Vastauksia Gyltön jätevedenpuhdistamon toiminnan selvityspyyntöön 2.5.2016:

- Selvityksen mukaan Gyltössä on n. 50 - 60 päivää vuodessa yli 100 hengen harjoitus. Harjoitus käsittää koko Gyltön harjoitusalueen, eli osa harjoituksista on metsässä ja siellä osallistujat eivät käytä viemäriverkostoa. Alueella on vakituisesti n. 10 henkilöä.
- Puhdistamon päivittäiset virtaamat ovat liitteenä vuosilta 2014 ja 2015.
- Virtaaman mittaustapa on V-mittaus Labko 902 mittauslaitteella.
- Talousveden määrää mitataan kerran kuukaudessa ja kirjataan käytössämme olevaan kulutusseurantaohjelmaan.
- Kemikaalin annostelun säätö tapahtuu manuaalisesti puhdistamolta.
- Muita kemikaaleja ei käytetä jäteveden puhdistamolla.
- Viemäriverkoston kunto on alueella hyvä. Alueen putkistot on uusittu vuonna 1995 paitsi asuntoalueella, jossa on alkuperäiset runkoviemärit. Viemäriverkostoon pääsee jonkin verran vuotovesiä.
- Alueella on kolme jätevesipumppaamaa, joissa on paikallishälytykset.
- Suolavettä on päässyt jätevesiverkostoon kiinteistön perusvesipumpun rikkouduttua, jolloin ylivuodon kautta suolavesi on päässyt jätevesipumppaamoon ja sitä kautta puhdistamolle.
- Suunnitelmissa 1993 raja on 25 mg/l , mutta nykyään Rambollin tarkkailuraportissa 17,5 mg/l Raja-arvo BOD₇ ATU muutoksesta hallussamme olevista asiakirjoista ei löytynyt tietoa.

Jouni Hällfors
Säätölaiteteknikko



Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu



27.05.2016

TUR.152123
641/3230/2016

