

Jari Tattarin huomioita liittyen Gyltön jätevedenpuhdistamoon ja Petri Huovilan lähettämään sähköpostiin.

1.

Rakennuslaitos kunnostaa ja korjaa viemäriverkostoa vian tai rikkoontumisen ilmetessä. Poikkeuksellinen toimintaympäristö- ja infra luo haasteita viemäriverkoston tiivyyttä ajatellen. Tällä hetkellä maa- ja valuvesiä pääsee viemäriverkoston.

2.

Automatiikka hoitaa saostuskemikaalin syötön. Kemikaalipumpun lyöntitiheyttä ja annostusprosenttia pystyy säätämään helposti manuaalisesti. Mikä on viive ja pystyykö kiinteistöhoitaja aina reagoimaan tilanteeseen nopeasti, esim. kovan sateen aikana? Ohjeistus ja koulutus?

Ph:n säätely onnistunee nykyistä helpommin jos putsarilla otettaisiin esim. kalkitus käyttöön. Ohjeistus ja koulutus?

3.

Mielestäni laskeutuskokeet, Ph-mittaukset ja näkösyvyystestit säännöllisesti toteutettuna antaa mahdollisuuksia hoitaa ja säätää putsarimme toimintaa halutunlaiseksi.

4.

Puhdistustehokkuuteen en ota kantaa.

5.

Tarkkailuohjelma ok. Käyttötarkkailusta pidetään nyt jo kirjaa; tulevaisuudessa tulee olemaan kattavampi.

Kun tarkkailuohjeen mukainen näytteenottokerta/näytteenottokerrat ajoitetaan ajankohtaan, jolloin asiakkaita on mahdollisimman paljon kuormittamassa puhdistamoamme, vaatii se kiinteistöhoitajalta tarkkaa aikatauluttamista sekä tarkempaa, että ajankohtaisempaa yhteistyötä Rakennuslaitoksen ja Puolustusvoimien kesken.

Omatoiminen näytteenotto on ehkä ainut toimiva ja käytännönläheinen tapa suorittaa tarkkailuohjelmanmukaiset näytteenotot. Ohjeistus koulutus?

6.

Ok, toimitetaan ilmeisesti näytteiden analysoijan toimesta.

7.

Gyltön JV- puhdistamon vuosittainen koonta ja selvitykset on lähetetty Maija Sihvoselle, Ramboll Oy.

8.

Jos Gyltön jätevedenpuhdistamon vastuullinen hoitaja nimetään Rakennuslaitoksen Gyltön toimipisteen henkilökunnasta, niin mielipiteeni on, että hänelle on annettava mahdollisimman hyvät edellytykset toimia tehtävässään ja koulutettava/kurssitettava hänet hoitajan työtehtävään.

9.

Puhdistamostamme on poistettu lietettä yleensä kerran vuodessa ja paikallinen yrittäjä on kuljettanut sen Korppoon jäteasemalle. Nyt laki on käsittääkseni muuttunut ja liete on jatkossa kuljetettava muualle (jopa Turkuun asti). Asia otettaneen käsittelyyn Rakennuslaitoksessa.

10.

Ehdottoman tärkeä asia. Ennakoidaan ja estetään mahd. laitteiden rikkoontumiset. Vaikuttaa osaltaan suoraan puhdistamomme puhdistustulokseen.

11.

Uskoisin, että jos tähän tilanteeseen joudutaan, niin toiminnanharjoittajan tulee nojautua asiantuntijan apuun.

12.

Ok.

Yst.terv.

Jari Tattari

PHRAKL, Gyltö

Tekn.kiinteistöhoitaja

