

Päätös Airiston Matkailukeskus Oy:n jakeluaseman ympäristöluvan muuttamisen tarpeesta

89/11.01.00/2009

Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.06.2020 § 110

Valmistelija

Ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh. 040 488 5970

EsittelijäYmpäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh. 044 458 5927
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Airiston Matkailukeskus Oy harjoittaa jakelutoimintaa kiinteistöllä Brunnsvik 445-521-4-7 Västermälön kylässä Paraisilla. Toiminnalla on Paraisten kaupungin ympäristölautakunnan 8.4.2009 §:ssä 110 myöntämä ympäristölupa. Lupa on voimassa toistaiseksi. Ympäristöluvan mukaan hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä viimeistään 31.12.2019.

Jos ympäristölupa on myönnetty ennen 1.5.2015 ja siihen on liitetty ehto lupamääräysten tarkistamisesta ennen tiettyä päivämäärää, lupamääräysten tarkistamista koskeva velvoite on kumoutunut 1.5.2015 alkaen ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetulla lailla (423/2015). Valvontaviranomaisen on sen sijaan säännöllisessä valvonnassa arvioitava tällaisen luvan ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:n mukainen muuttamisen tarve viimeistään vuoden kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin luvan tarkistamista koskeva hakemus oli määrä jättää lupaviranomaiselle.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:n mukaan lupaviranomaisen on muutettava ympäristölupa, jos:

- 1) toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta,*
- 2) toiminnasta aiheutuu tässä laissa kielletty seuraus,*
- 3) parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia,*
- 4) toiminnan ulkopuoliset olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet ja luvan muuttaminen on tämän vuoksi tarpeen,*
- 5) luvan muuttaminen on tarpeen luvan myöntämisen jälkeen laissa, valtioneuvoston asetuksessa tai Euroopan unionin säädöksessä annetun sitovan ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan yksilöidyn vaatimuksen täyttämiseksi.*

Airiston Matkailukeskus Oy:n jakeluasema (veneasema) sijaitsee Stormälön pohjavesialueella (Stormälö 0257301, luokka 1) eikä siihen sen vuoksi voida soveltaa ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista rekisteröintimenettelyä, jollaista on sovellettu muihin Paraisten kaupungin alueella sijaitseviin jakeluasemiin. Jakeluasemalla tulee näin ollen jatkossakin olla ympäristölupa. 1.1.2020 alkaen toimintaan sovelletaan kuitenkin ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksena valtioneuvoston asetusta nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010) (korvattu 18.5.2020

alkaen valtioneuvoston asetuksella nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista [314/2020]). Jakeluaseman teknisestä rakenteesta säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) ja vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (415/1998). Nestemäisten polttoaineiden varastointiin ja käsittelyyn tarkoitettujen laitteiden ja rakenneosien on oltava standardin SFS 3352 vaatimusten mukaisia. Pelastusviranomainen valvoo vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) ja vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (415/1998) noudattamista.

Veneaseman säiliöt on sijoitettu rannan ja jyrkän kallioseinän välissä olevan rantakävelytien viereen. Säiliöt (10 m³ 98E5, 10 m³ DI, 16 m³ DI) ovat kaksoisvaippaisia maanpäällisiä terässäiliöitä ja ne on valmistettu vuonna 1991 standardin SFS 2733 mukaisesti. Säiliöt on varustettu automaattisella pinnan tason mittauksella, sulkuventtiileillä, ylitäytönestimen antureilla, liitinnipoilla ja lukittavilla kansilla. Säiliöt on määräaikaikatsastettu 19.8.2003, 12.11.2007 ja 7.11.2017. Säiliöt olivat katsastuksissa luokkaa A. Bensiinisäiliön ilmaputkessa ei ole yli-/alipaineventtiiliä.

Säiliöiden ja pumppujen välinen putkisto on maan päällä galvanoitua teräsputkea ja maan alla muoviputkea. Putkisto on painetestattu 3.9.2015. Polttoainepumput on sijoitettu huoltolaiturin päähän. Polttoainepumput on varustettu hätä-seis-kytkimellä vuonna 2014.

Säiliöauto on soratiellä säiliöiden täytön yhteydessä. Täyttöpaikalla ei ole tiivistä alustaa. Dieselöljysäiliöiden täytön yhteydessä on tapahtunut kaksi pientä tapaturmaa vuosina 2007 ja 2017.

Edellinen suunnitelman mukainen valvontatarkastus tehtiin 8.5.2020. Toiminnassa esiintyneistä puutteista (bensiinisäiliön ilmaputken yli-/alipaineventtiilin puuttuminen ja tiiviin alustan puuttuminen säiliöiden täyttöpaikalta) on huomautettu.

Arvio: Rakennus- ja ympäristölautakunta todennee, että Airiston Matkailukeskus Oy:n ei tällä hetkellä tarvitse hakea muutosta kiinteistöllä Brunnsvik 445-521-4-7 sijaitsevan jakeluaseman ympäristölupa- ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:n mukaisesti. Ympäristöluvan lupamääräykset yhdessä nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (314/2020), vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (415/1998) ja jakelustandardissa SFS 3352 asetettujen vaatimusten kanssa ovat riittäviä ympäristön suojelun turvaamiseksi.

Oheismateriaali

Paraisten kaupungin ympäristölautakunnan päätös 8.4.2009 § 110

Ehdotus

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää, että Airiston Matkailukeskus Oy:n ei tällä hetkellä tarvitse hakea muutosta kiinteistöllä Brunnsvik 445-521-4-7

sijaitsevan jakeluaseman ympäristölupaan.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetyllä tavalla. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksestä annetun kuulutuksen julkaisemisesta.

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 85 §, 89 §, 96 §, 190 §
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (423/2015)

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös julkaistaan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi > kuulutukset.

Päätös

Airiston Matkailukeskus Oy

Päätös tiedoksi

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Ympäristön ja luonnonvarojen vastuualue
Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Liedon kunnan terveydensuojeluviranomainen