

Kaupunginvaltuusto	§ 101	02.10.2018
Kaupunginhallitus	§ 155	17.08.2020
Kaupunginvaltuusto	§ 74	22.09.2020

Lotta Laaksosen ym. aloite vuodeosaston sisäilmaongelmista

698/01.04.01/2018

Kaupunginvaltuusto 02.10.2018 § 101

Päätös Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:

"Paraisten vuodeosaston henkilökunta kärsii remontista huolimatta edelleen sisäilmaongelmista, jotka tulisi kiireellisesti tutkituttaa ja korjata. Jotkut potilaat ja työntekijät saavat edelleen voimakkaita homealtistusoireita. Tilanne pitää korjata kiireellisenä."

Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 155

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424
Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Vuodeosaston potilashuoneiden korjauksen jälkeen on seuranta suoritettu ja olosuhteet ovat olleet hyväksyttäviä.

Kotisairaalan osuus on tutkittu vuodeosaston valmistumisen jälkeen. Tutkimusraportteja on päivätty helmi- ja lokakuulle 2019 ja laaditusta toimenpidesuunnitelmasta on informoitu henkilökuntaa. Kohdistettuja ja paikallisia puutteita on löydetty ja ne on korjattu. Yhden huoneen lattia on uudistettu kokonaisuutena, kuivattu kosteudesta ja tarkistettu tutkijayhtiön toimesta. Jälkiseuranta on tehty ja on edelleen tarkennettu tutkimuksia merkkiainekokein ja havaittu ilmavuotoja kotisairaalan osalla.

Ilmavuotojen tiivistämisen osalta laadittiin korjaustyöohje sisältäen materiaalit, työtavat ja -olosuhteet.

Huonetiloissa mitatut lämpötilat ja suhteellisen kosteuden arvot on mitattu ja ovat sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukaisia. Hiilidioksidipitoisuus on selvästi alle tyydyttävän sisäilmatason rajan.

Lääkärivastaanoton alueella mitattiin myös ilmavuotoja rakenteissa. Tiivistyskorjaukset aloitettiin lääkärinvastaanoton osalta, jolloin haitat toiminnalle saadaan minimoitua. Töiden valmistuttua laatua on kontrolloitu tutkijatahon osalta, jolloin saadaan luotettava ja tarkoituksenmukainen laatutaso ja havaitut poikkeamat kontrolloidaan. Koronapandemia aiheutti katkoksen suunniteltujen toimenpiteiden toteutukseen ja se jatkuu osittain vieläkin.

Koronapandemian ja toiminnan mahdollisuuksien mukaisesti tiivistyskorjauksia

jatketaan vielä kotisairaanhoidon osuudella ja samalla tarkistetaan ilmanvaihdon säädöt, jolloin saadaan sisäilmakokonaisuus kontrolloitua. Seurannan ja henkilöstön haastattelujen avulla tilannetta seurataan edelleen.

Ehdotus Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä esitetyn informaation tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto Lopullisen päätöksen jälkeen: Lotta Laaksonen

Kaupunginvaltuusto 22.09.2020 § 74

Ehdotus Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto Lotta Laaksonen