

Hotel Strandbo Oy  
Strandvägen 1  
21600 Pargas

## INSPEKTIONS PROTOKOLL

Ärende: Tillsynsinspektion av distributionsstation, Nagu gästhamns båtstation

Närvarande: Juhani Koskinen, bränslebodens försäljare  
Tomas Kull, miljövårdsinspektör

Tidpunkt: 18.8.2021

### **Orsak till inspektionen**

Tillsynsinspektion enligt 168 § miljöskyddslagen (527/2014) och tillsynsprogrammet för Pargas stads miljövårdsmyndighet 2021. Den statliga tillsynsmyndigheten och den kommunala miljövårdsmyndigheten skall genom periodiska inspektioner regelbundet övervaka miljötillståndspliktiga, anmälningspliktiga och registreringspliktiga verksamheter.

### **Registrering av verksamheten**

Verksamheten har registrerats i datasystemet för miljövårdsinformation 25.4.2019.

### **Branschspecifik förordning som tillämpas på verksamheten**

Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för distributionsstationer för flytande bränslen (444/2010) har tillämpats på verksamheten efter registreringen. Förordningen har fr.o.m. 18.5.2020 ersatts med statsrådets förordning om miljöskyddskrav för distributionsstationer för flytande bränslen (314/2020).

### **Observationer & slutsatser**

Cisternerna (16 m<sup>3</sup> 98E, 16 m<sup>3</sup> diesel) är enkelmantlade underjordiska stålcisterner. Cisternerna har senast genomgått periodisk besiktning 21.4.2021 utförd av Finnsäiliö Oy. Dieselcisternen var fortfarande A-klassad, medan bensincisternen blev C-klassad p.g.a. att den inre ytbeläggningen lossnat. C-klassning innebär att cisternen skall tas ur bruk inom sex månader efter besiktningen, i detta fall senast 21.10.2021, eller så skall cisternen genomgå och godkännas i en ny besiktning. En cistern av klass D skall tas ur bruk omedelbart.

Cisternernas luftrör och påfyllningsrör hade korrekt märkning. I spärrbrunnen fanns barr, löv och annat skräp som behöver städas bort (utförts 18.8.2021). I spärrbrunnens sidokant fanns ett borrhål för jordnings-/potentialutjämningskablarna. Borrhålet behöver tätas med silikon (utförts 18.8.2021).

En oljeavskiljare av klass I har installerats i avloppet vid cisternernas påfyllningsplats i juni 2021. Påfyllningsplatsen fyller till övriga delar inte bestämmelserna i HIM:s beslut (415/1998), srf (314/2020) och distributionsstandard SFS 3352. Såvida båtstationens verksamhet fortsätter efter 31.12.2021 skall påfyllningsplatsen åtgärdas så att den senast 31.5.2022 fyller bestämmelserna.

Bränslepumparna är placerade på kajkanten. Inga tecken på läckande pumppackningar fanns. Pumpslangarna var i tillfredsställande skick.

En nödstoppbrytare finns monterad på en stolpe vid pumparna. Nödstoppbrytaren saknade föreskriven märkning "Hätä-seis - Nödstopp". Detta har påpekats redan vid föregående inspektion 8.6.2017 men trots det inte åtgärdats. Nödstoppbrytaren bör senast 15.9.2021 förses med korrekt märkning. Nödstoppbrytarens funktion skall regelbundet, minst 1 gång per år, testas.

Handsläckare fanns tillgängliga på pontonbryggan och bränslebodens yttervägg. Absorptionsmaterial fanns tillgängligt vid båtstationen. En verksamhetsplan för exceptionella situationer har inlämnats 18.5.2021.

### **Övrigt**

En tillsynsavgift tillkommer enligt fastställd taxa. Avgiften för mikroföretag är 125 euro.

### **Lagrum**

Miljöskyddslagen (527/2014) 168 §, 205 §

Handels- och industriministeriets beslut om hantering och upplagring av farliga kemikalier på distributionsstation (415/1998)

Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för distributionsstationer för flytande bränslen (314/2020)

Pargas 19.8.2021

Tomas Kull  
miljövårdsinspektör  
040 488 5970

Till kännedom:

Carl-Sture Österman, miljövårdschef

Matias Jensén, samhällsingenjör

Marcus Karlsson, brandinspektör