

**Beslut om behov av ändring av miljötillståndet för Airiston Matkailukeskus Oy:s distributionsstation**

89/11.01.00/2009

Bygg- och miljönämnden 10.06.2020 § 110

**Beredare**

Miljövårdsinspektör Tomas Kull, tfn 040 488 5970

**Föredragande**Miljövårdschef Carl-Sture Österman, tfn 044 458 5927  
förnamn.efternamn@pargas.fi

Airiston Matkailukeskus Oy bedriver distributionsverksamhet på fastighet Brunnsvik 445-521-4-7 i Västermälö by, Pargas. För verksamheten finns ett miljötillstånd som Pargas stads miljönämnd beviljat 8.4.2009 § 110. Tillståndet är giltigt tillsvidare. Enligt miljötillståndet skall en ansökan om justering av tillståndsbestämmelserna göras senast 31.12.2019.

För ett miljötillstånd som beviljats före 1.5.2015 och som förenats med ett villkor om att tillståndsbestämmelserna skall ses över före ett visst datum har skyldigheten att ansöka om översyn av tillståndsbestämmelserna fr.o.m. 1.5.2015 upphävts genom lagen om ändring av miljöskyddslagen (423/2015). Tillsynsmyndigheten skall i stället i samband med den regelbundna tillsynen bedöma behovet att ändra ett sådant tillstånd i enlighet med 89 § miljöskyddslagen (527/2014) senast ett år efter den tidpunkt då ansökan om översyn av tillståndet skulle ha lämnats till tillståndsmyndigheten.

Enligt 89 § miljöskyddslagen (527/2014) skall tillståndsmyndigheten ändra ett miljötillstånd om:

- 1) den förorening eller risk för förorening som verksamheten medför väsentligen avviker från vad som bedömts på förhand,
- 2) verksamheten har konsekvenser som är förbjudna enligt denna lag,
- 3) utsläppen kan minskas väsentligt utan oskäliga kostnader på grund av den bästa tillgängliga teknikens utveckling,
- 4) verksamhetens yttre förhållanden efter det att tillståndet beviljades väsentligt har förändrats och tillståndet därför behöver ändras,
- 5) det behövs för att tillgodose ett sådant efter beviljandet av tillståndet genom lag, statsrådsförordning eller en rättsakt av Europeiska unionen infört specificerat krav som är bindande och gäller förebyggande eller hindrande av förorening av miljön.

Airiston Matkailukeskus Oy:s distributionsstation (båtstation) är belägen på Stormälö grundvattenområde (Stormälö 0257301, klass 1) och kan därför inte genomgå det registreringsförfarande enligt miljöskyddslagen (527/2014) som övriga distributionsstationer i Pargas stad gjort. Distributionsstationen skall således även i fortsättningen ha ett miljötillstånd. Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för distributionsstationer för flytande bränslen (444/2010) tillämpas ändå som minimikrav för miljöskyddet på verksamheten fr.o.m. 1.1.2020 (ersatts med statsrådets förordning om miljöskyddskrav för

distributionsstationer för flytande bränslen (314/2020) fr.o.m. 18.5.2020). Bestämmelser om distributionsstationens tekniska konstruktion finns i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) och i handels- och industriministeriets beslut om hantering och upplagring av farliga kemikalier på distributionsstation (415/1998). Anordningar och konstruktionsdelar som är avsedda för lagring och hantering av flytande bränslen skall överensstämja med kraven i standard SFS 3352. Räddningsmyndigheten övervakar att lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) och handels- och industriministeriets beslut om hantering och upplagring av farliga kemikalier på distributionsstation (415/1998) efterföljs.

Båtstationens cisterner är placerade vid strandpromenaden mellan stranden och en brant bergsvägg. Cisternerna (10 m<sup>3</sup> 98E5, 10 m<sup>3</sup> DI, 16 m<sup>3</sup> DI) är dubbelmantlade ovanjordiska stålcisterner tillverkade 1991 enligt standard SFS 2733. Cisternerna är utrustade med automatisk nivåmätning, avstängningsventiler, givare för överfyllningsskydd, klämnipplar och låsbara lock. Cisternerna har genomgått periodisk besiktning 19.8.2003, 12.11.2007 och 7.11.2017. Cisternerna har vid besiktningarna varit A-klassade. Bensincisternens avluftningsrör saknar över-/undertrycksventil.

Rörsystemet mellan cisternerna och pumparna utgörs ovan jord av galvaniserade stålrör och under jord av plaströr. Rörsystemet har trycktestats 3.9.2015. Bränslepumparna är placerade vid ändan av en servicebrygga. Bränslepumparna har 2014 försetts med en nödstoppbrytare.

Tankbilen står placerad på en grusväg vid påfyllning av cisternerna. Tätt underlag saknas vid påfyllningsplatsen. Två mindre tillbud har inträffat 2007 och 2017 i samband med påfyllning av diesalcisternerna.

Senaste planmässiga tillsynsinspektion genomfördes 8.5.2020. De brister som finns i verksamheten (avsaknad av över-/undertrycksventil på bensincisternens avluftningsrör och tätt underlag på cisternernas påfyllningsplats) har påtalats.

Bedömning: Bygg- och miljönämnden torde konstatera att Airiston Matkailukeskus Oy i nuläget inte behöver ansöka om ändring av miljötillståndet för distributionsstationen på fastighet Brunnsvik 445-521-4-7 enligt 89 § miljöskyddslagen (527/2014). Tillståndsbestämmelserna i miljötillståndet i kombination med kraven i statsrådets förordning om miljöskydds krav för distributionsstationer för flytande bränslen (314/2020), handels- och industriministeriets beslut om hantering och upplagring av farliga kemikalier på distributionsstation (415/1998) och distributionsstandard SFS 3352 är tillräckliga för att trygga skyddet av miljön.

**Kompletterande material** Pargas stads miljönämnds beslut 8.4.2009 § 110

**Förslag** Bygg- och miljönämnden beslutar att Airiston Matkailukeskus Oy i nuläget inte behöver ansöka om ändring av miljötillståndet för distributionsstationen på fastighet Brunnsvik 445-521-4-7.

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol på

det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Besvär skall anföras skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen om beslutet publicerades.

Miljöskyddslagen (527/2014) 85 §, 89 §, 96 §, 190 §  
Lag om ändring av miljöskyddslagen (423/2015)

**Beslut**

Förslaget godkändes.

---

**Delgivning**

Bygg- och miljönämnden delger beslutet genom offentlig kungörelse. Kungörelsen och beslutet publiceras på stadens webbplats [www.pargas.fi](http://www.pargas.fi) > kungörelser.

*Beslutet*

Airiston Matkailukeskus Oy

*Beslutet till kännedom*

Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral / Ansvarsområdet miljö och naturresurser

Egentliga Finlands räddningsverk

Lundo kommuns hälsoskyddsmyndighet