

|                  |       |            |
|------------------|-------|------------|
| Stadsfullmäktige | § 101 | 02.10.2018 |
| Stadsstyrelsen   | § 155 | 17.08.2020 |
| Stadsfullmäktige | § 74  | 22.09.2020 |

## **Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om inneluftsproblem på bäddavdelningen**

698/01.04.01/2018

Stadsfullmäktige 02.10.2018 § 101

**Beslut** Stadsfullmäktige antecknade följande motion för kännedom:

"Trots renoveringen lider personalen på bäddavdelningen i Pargas fortfarande av inneluftsproblem. Problemen borde undersökas och åtgärdas i brådskande ordning. En del av patienterna och anställda får fortfarande kraftiga symptom på mögelexponering. Situationen måste åtgärdas brådskande."

Stadsstyrelsen 17.08.2020 § 155

**Beredare** Fastighetschef Seppo Pihl, tfn 0400 451 424  
**Föredragande** Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383  
 fornamn.efternamn@pargas.fi

Efter att patientrummen på bäddavdelningen renoverades har situationen följts upp och förhållandena har varit acceptabla.

Efter att renoveringen av bäddavdelningen färdigställdes undersöktes hemsjukhusets lokaler. Undersökningsrapporterna är daterade till februari och oktober 2019 och personalen informerades om den åtgärdsplan som togs fram. I undersökningarna uppdagades lokala, punktmässiga brister och dessa har åtgärdats. Golvet i ett rum har förnyats i sin helhet, golvkonstruktionen har torkats och ett bolag som utför konstruktionsundersökningar har synat golvet. Efterkontrollen har genomförts. Vidare har det har genomförts noggrannare undersökningar med hjälp av spårämnesprov och luftläckage har observerats i hemsjukhusets lokaler.

För renoveringsarbetet framtoogs anvisningar för tätning av luftläckage. I anvisningarna ingick en beskrivning av material, arbetssätt och arbetsförhållanden.

Temperaturen och den relativa fuktigheten i lokalerna har mätts och de överensstämmer med Social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhållanden i bostäder. Koldioxidhalten ligger klart under gränsen inom vilken inomhusluft anses vara tillfredsställande.

I läkarmottagningens lokaler uppmättes också luftläckage i konstruktionerna. Tättningsreparationerna inleddes på läkarmottagningen för att minimera olägenheterna för verksamheten. Efter att arbetet färdigställdes kontrollerades kvaliteten av ett undersökningsbolag för att uppnå en tillförlitlig och

ändamålsenlig kvalitetsnivå och för att kontrollera de uppdagade bristerna. Coronapandemin ledde till ett avbrott i de planerade åtgärderna och detta pågår delvis fortfarande.

I den mån coronapandemin och verksamheten tillåter fortsätter tättningsreparationerna ännu i hemsjukvårdens lokaler och samtidigt ska regleringen av ventilationen ses över i syfte att få inomhusklimatet under kontroll. Situationen följs upp fortsättningsvis med hjälp av kontroller och intervjuer med personalen.

**Förslag** Stadsfullmäktige tar del av ovanstående information och förklarar motionen slutbehandlad.

**Beslut** Förslaget godkändes.

**Delgivning** Efter slutligt beslut: Lotta Laaksonen

Stadsfullmäktige 22.09.2020 § 74

**Förslag** Stadsfullmäktige tar del av ovanstående och förklarar motionen slutbehandlat.

**Beslut** Förslaget godkändes.

**Delgivning** Lotta Laaksonen