

6.10.2020

Paraisten kaupunki
Ympäristölautakunta
Rantatie 28
21600 PARAINEN

Lausuntopyyntö 10.9.2020

LAUSUNTO, RANTA-ASEMAKAAVA OSALLE HIRSALÖN SAARTA, (EHDOTUS)

Nykyinen sähköverkko 20 kV / 0,4 kV

Kaavamuutosalueilla sijaitsee nykyistä sähköjakeluverkkoa liitteen 1 mukaisesti. 20 kV johdot ovat sinisellä ja 0,4 kV johdot vihreällä värillä. Ilmajohdot on esitetty yhtenäisellä viivalla ja maakaapelit katkoviivalla.

Vaikutukset sähköjakeluun

Kaavan myötä sähkön käyttö alueella kasvaa. Tämän myötä tarvitaan vesistö- ja maakaapelointeja sekä Hirsalön saarelle muuntamo.

Muuntamo- ja johtovaraukset

Toivomme, että kaavamääräyksiin kirjataan teksti, jonka mukaan asemakaavassa saa sallitun rakennusoikeuden lisäksi rakentaa alueen sähköjakelun vaatimat muuntamot.

Siirtokustannusten jako

Mahdolliset tarvittavat muuntamo- ja johtosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto edellyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä sijainti.


Muuta huomautettavaa

Meillä ei ole muuta huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Toivomme saada tiedoksi, kun kaava on vahvistettu.

6.10.2020

Kunnioitavasti,

Caruna Oy
Valtakirjalla



Eeva Walden
Rejlers Finland Oy
p. 040 821 6409

Liitteet

- Liite 1. Nykyinen sähköverkko.
- Liite 2. Valtakirja, Caruna Oy, Eeva Walden

