

24.2.2021

Paraisten kaupunki
Ympäristölautakunta
Rantatie 28
21600 PARAINEN

Asemakaava ja asemakaavan muutos Vaiheasemakaava korttelille 1 Lehtinien (22) kaupunginosassa. (Ehdotus)

Viite Lausuntopyyntöne 21.1.2021

Nykyinen sähkönjakeluverkko

Kaava-alueella on Caruna Oy:n sähkönjakeluverkkoa oheisen liitteen 1 mukaisesti. Punaisella viivalla on esitetty 110 kV johdot, sinisellä viivalla on 20 kV johdot ja 0,4 kV johdot vihreällä. Ilmajohdot on esitetty yhtenäisellä viivalla ja maakaapelit katkoviivalla. Muuntamot ovat violetteja neliöitä ja sähköasema on punainen neliö.

Vaikutukset sähkönjakeluun

Kaava käsittelee pääasiassa liikenne- ja viikkoliikennetilat kaava-alueella, joten sähkönkäyttö ei alueella oleellisesti muutu.

Nykyisen sillan itäpuolelle on 20 kV kaapeli, joka tulee huomioida suunnitelmissa.

Siirtokustannusten jako

Tarvittavat johto- ja muuntamosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto edellyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä reitti.

Muuta huomautettavaa

Meillä ei ole lisättävää OAS-vaiheeseen nähden. Pyydämme saada tiedoksi, kun kaava on hyväksytty.

24.2.2021

Kunnioitavasti,

Caruna Oy
Valtakirjalla



Eeva Walden
Rejlers Finland Oy
p. 040 821 6409

Liitteet

Liite 1. Nykyinen sähköverkko.

Liite 2. Valtakirja, Caruna Oy, Eeva Walden

Valtakirja

Valtuutamme Rejlers Finland Oy:n (Y-tunnus 0765069-8) työntekijän Eeva Waldenin (Syntymäaika 20.10.1976) hoitamaan ja allekirjoittamaan yksin Caruna Oy:n puolesta sähköjakeluverkkoa koskevat

- kaavalausunnot.

Caruna Oy:n jakeluverkkoalueella.


Tämä valtuutus on voimassa valtuutetun ollessa yllä yksilöidyn yhtiön työntekijä ja enintään 31.12.2021 asti.

Espoo, 3.maaliskuuta 2020

Caruna Oy



pp. Kosti Rautiainen



pp. Henrik Suomi